



wprowadzenie instalacji do skrzynki gazowej układu pomiarowego na poziomie parteru

Przewód podłączyć do zaworu odcinającego elektromagnetycznego z głowicą MAG-3 (zlokal. w szafce)

istniejąca skrzynka gazowa z kurkiem głównym kurek główny do wymiany DN32 zamknięcie kłódka energie.

RZUT PIWNICY
SKALA 1:100

Średnice instalacji gazowej pokazano na rys. aksonometrii instalacji gazowej

Investor	Miejski Zespół Szkół Nr 3 w Krośnie, ul. Ks. St. Decowskiego 9	Skala 1:100
Zadanie	BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY Krosno ul. Ks. St. Decowskiego 9 dz. nr 495 obr. Polanka	Marzec 2017
Nazwa rys.	Rzut piwnicy - instalacja wewnętrzna gazu.	Rys. nr 2
Projektant	mgr inż. Maciej Rusinek POK.0012/PODS/10	<i>Maciej Rusinek</i>
Asystent Projektanta	mgr inż. Tomasz Pętlak	<i>Tomasz Pętlak</i>